



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО**

**Д О К Л А Д**

**за контролната дейност на РИОСВ - Хасково на ГГИ – ТЕЦ „Марица 3“ АД,  
гр. Димитровград**

Голяма горивна инсталация на територията на РИОСВ – Хасково, оказваща въздействие върху качеството на атмосферния въздух по показател серен диоксид е ТЕЦ “Марица 3” АД, гр. Димитровград, титуляр на КР № 41-Н1/2012 г. През 2012 г. е извършена рехабилитация на Горивната инсталация – Котел ОР-380в за производство на електроенергия, състояща се в редуция на NOx в димните газове, чрез рецикулация и изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ) за пречистване на серен диоксид в отпадъчните газове.

През 2015г. от автоматична измервателна станция /АИС/ „Раковски“, гр. Димитровград не са регистрирани превишения на средночасовата и средноденощната норми по показател серен диоксид.

През месец август ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград е в резерв, от 01.04.2016г. е на свободния пазар.

На 22.01.2016г. котел ОР-380в е погасен. До 31.08.2016г. горивната инсталация не е работила, което се потвърждава и от представения доклад за извършените през месец август собствени непрекъснати измервания.

За привеждане в съответствие с изискванията на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации през месец юни с Решение № 41-Н1-ИО-А1/10.06.2016г. на ИАОС-София е извършена актуализация на КР № 41-Н1/2012г. ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград.

През периода от 01.01.2016г. до 31.08.2016г. от автоматична измервателна станция /АИС/ „Раковски“, гр.Димитровград не са регистрирани превишения на средночасовата и средноденощната норми за серен диоксид.

**инж. Д. Илиев**

Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите – Хасково

