



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Д О К Л А Д

**за контролната дейност на РИОСВ - Хасково на ГГИ – ТЕЦ „Марица 3“ АД,
гр. Димитровград**

Голяма горивна инсталация на територията на РИОСВ – Хасково, оказваща въздействие върху качеството на атмосферния въздух по показател серен диоксид е ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград, титуляр на КР № 41-Н1/2012 г. През 2012 г. е извършена рехабилитация на Горивната инсталация – Котел ОР-380в за производство на електроенергия, състояща се в редуция на NOx в димните газове, чрез рециркулация и изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ) за пречистване на серен диоксид в отпадъчните газове.

През 2015г. от автоматична измервателна станция /АИС/ „Раковски“, гр. Димитровград не са регистрирани превишения на средночасовата и среднонощната норми по показател серен диоксид.

До 30.07.2016г. ТЕЦ „Марица 3“ АД е на свободния пазар, а от 01.08.2016г. работи по договор за студен резерв с Електроенергийния системен оператор /ЕСО/, т.е. енергийният блок работи неритмично, ограничен брой работни часове, само при необходимост и по разпореждане на ЕСО.

На 22.01.2016г. котел ОР-380в е погасен. До 30.09.2016г. горивната инсталация не е работила, което се потвърждава и от представения доклад за извършените през месец септември собствени непрекъснати измервания.

За привеждане в съответствие с изискванията на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации през месец юни с Решение № 41-Н1-И0-А1/2016 г. на ИАОС, гр.София е извършена актуализация на КР № 41-Н1/2012г. на „ТЕЦ Марица 3“ АД, гр. Димитровград.

През периода от 01.01.2016г. до 30.09.2016г. от автоматична измервателна станция /АИС/ „Раковски“, гр.Димитровград не са регистрирани превишения на средночасовата и среднонощната норми за серен диоксид.



инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Хасково

