

## Д О К Л А Д

### за контролната дейност на РИОСВ-Хасково на ГГИ - ТЕЦ„Марица 3“АД, гр. Димитровград

Голяма горивна инсталация на територията на РИОСВ – Хасково, оказваща въздействие върху качеството на атмосферния въздух по показател серен диоксид е ТЕЦ„Марица 3“АД, гр.Димитровград, титуляр на КР №41/2012 г. През 2012 г. е извършена рехабилитация на Горивната инсталация – Котел ОР-380в за производство на електроенергия, състояща се в редуция на NOx в димните газове, чрез рециркулация и изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ) за пречистване на серен диоксид в отпадъчните газове.

През 2014г. от автоматична измервателна станция /АИС/ „Раковски“, гр.Димитровград не са регистрирани превишения на средночасовата и средноденощната норма по показател серен диоксид.

От 01.10.2014г. ТЕЦ„Марица 3“АД работи по договор за студен резерв с Електроенергийния системен оператор /ЕСО/, т.е. енергийният блок работи неритмично, ограничен брой работни часове, само при необходимост и по разпореждане на ЕСО. След тази дата през 2014г. дружеството е работило през октомври, ноември и декември съответно 59.97ч, 32.17 и 0 часа.

На 06.01.2015г. котел ОР-380в (блок 120 MW) е пуснат в експлоатация. След проверка по сигнал на 07.01.2015г и установен пропуск на газове от изпускащо устройство К2 (байпасен комин) на ТЕЦ„Марица 3“АД е дадено предписание за изпълнение на мерки, осигуряващи недопускане на пропуски на отпадъчни газове през изпускащо устройство К2 при нормална работа на горивната инсталация със срок на изпълнение 31.03.2015г. На 10.01.2015г. котел ОР-380в е погасен.

РИОСВ-Хасково ще осъществи контрол за изпълнение на даденото предписание незабавно след изтичане на определения срок за изпълнението му, при нормална работа на горивната инсталация.

Съгласно представените месечни доклади за извършените СНИ на горивната инсталация работните часове за месец януари са 95.32, а за м.февруари – 0. До момента инсталацията е в резерв. Според доклада за месец януари не са регистрирани превишения на НДЕ на контролираните замърсители. Средномесечната степен на десулфуризация за месец януари е 95.94.

За периода от 01.01.2015г. до 28.02.2015г. от автоматична измервателна станция /АИС/ „Раковски“, гр.Димитровград не са регистрирани превишения на средночасовата и средноденощната норма за серен диоксид.

Досега беше въведена практика при всяко пускане и погасяване на котел ОР-380в ТЕЦ„Марица 3“АД да уведомява РИОСВ-Хасково по факс. Поради краткотрайните периоди на работа на горивната инсталация след 01.10.2014г., включително през почивни дни и след работно време, е изготвено писмо до оператора с указания за допълнително незабавно информиране на РИОСВ-Хасково по мобилни телефони при въвеждане на блок 120 MW в експлоатация и погасяването му.

инж. Д. Илиев

Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите – Хасково

