



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-117(1)/28.01.2022 г.

До
Финес – 2 ЕООД
ул.Патриарх Евтимий №2, ет.3, ап.5
гр.Димитровград

ОТНОСНО: Изграждане на питейно-противопожарен водопровод за имот с идентификатор 21052.1010.6615 по КК на гр.Димитровград.

Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-117/24.01.2022г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на питейно-противопожарен водопровод за имот с идентификатор 21052.1010.6615 по КК на гр.Димитровград на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 106 от 15.12.2021 г.), Ви уведомявам следното:

Изграждането на питейно-противопожарен водопровод за имот с идентификатор 21052.1010.6615 по КК на гр.Димитровград попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.


Съгласно представената информация става ясно, че се предвижда изграждане на довеждащ питейно-противопожарен водопровод за ПИ 21052.1010.6615 по КК на гр. Димитровград. Поземлен имот 21052.1010.6615, гр. Димитровград, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, вид територия Урбанизирана, НТП Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, площ 9295м². В имота няма изградени съществуващи сгради. Съгласно „ВиК“ ООД - Димитровград западно от имота има изграден и действащ уличен водопровод 150ЕТ, от който ще бъде запазен новопроектирания водопровод. Водопроводът, от който е разрешено водовземането, е напорен уличен водопровод, от разпределителната мрежа на Димитровград. С настоящата разработка се третира участъкът от т.1/точка на водовземане/ до ПИ 21052.1010.6615. Новопроектираният уличен ПП водопровод ще се изпълни от полиетиленови тръби с висока плътност ф63мм. През 100м. по трасето на водопровода ще бъдат монтирани ПХ 70/80. Дължина на водопровода - 428 м.

Имот с идентификатор 21052.1010.6615 по КК на гр. Димитровград **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. В непосредствена близост до трасето на водопровода е разположена защитена зона **BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г.

Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури** по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).



гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет.5
тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 24
e-mail: director@riosv-hs.org
www.haskovo.riosv.com



Обръщаме Ви внимание, че на следващ етап, след конкретизиране на параметрите на инвестиционното Ви намерение за реализация в имота, следва да спазите изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, като уведомите компетентния орган по околна среда по реда на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ако се предвижда реализация на инвестиционни намерения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Н. Пачеманова

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково

