



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-1448(1)/10.01.2022 г.

До
Конгал ООД
ул. Драгоман № 86, вх. А, ап. 18
гр. Хасково

ОТНОСНО: *Монтиране на фотоволтаична централа 70 kW в поземлен имот с идентификатор 77195.744.303 по КККР на гр. Хасково.*

Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх. № ПД-1448/29.12.2021г. на РИОСВ-Хасково за монтиране на фотоволтаична централа 70 kW в поземлен имот с идентификатор 77195.744.303 по КККР на гр. Хасково на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 106 от 15.12.2021 г.), Ви уведомявам следното:

Монтирането на фотоволтаична централа 70 kW в поземлен имот с идентификатор 77195.744.303 по КККР на гр. Хасково попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.


Предвижда се изграждането на фотоволтаичната централата да се изпълни на метална конструкция в имота, като се монтират общо 140 бр. панела по 500Wp и един трифазен мрежови инвертор 80 kW. При подредбата на панелите се предвижда разстояние за обслужване и почистване на панелите. За закрепване на панелите ще се използват алуминиеви профили, средни и крайни скоби и крепежни елементи фабрично произведени от фирмата доставчик. Монтажа на панелите ще се изпълнява на две полета на двойна конструкция с необходимото разстояние между тях и една конструкция закрепваща общо 33 панела. Предвижда се цялото количество произведена електрическа енергия да се подава към мрежа НН на ЕР ЮГ. Съгласно Становище за присъединяване от страна на ЕР ЮГ обекта ще се присъединява към ново електромерно табло монтирано до съществуващо КРШ 2 изв. 3 захранено от БКТП 266 „АНДИ“. Предвижда се полагане на кабел САВТ 4x120 кв. мм, положен в земен изкоп в защитна тръба от Електромерно табло до РТ-ФЕЦ. Трасето на кабела ще се изпълнява изцяло в общинска собственост. Обекта има следните присъединителни данни: инсталирана мощност от фотоволтаични панели – 70kWp. (140*500Wp); изходна мощност от инверторите – 70kW; ниво на напрежение -400V.

Имот с идентификатор 77195.744.303 по КККР на гр. Хасково **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Natura 2000. Най-близо до имота е разположена защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни“** за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед № РД – 351/31.03.2021г. (приблизително 3500 м).

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). За изграждането на фотоволтаичната централа не се изискват изготвяне или изменение на устройствени планове по реда на Закона за устройство на територията. Предвид гореизложеното **не намираме основания да бъдат**



гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет. 5
тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 24
e-mail: director@riosv-hs.org
www.haskovo.riosv.com



провеждани процедури по реда на Глава шеста от ЗООС.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони **BG0001031 „Родопи Средни“**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Н. Пачеманова

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково

