РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-1593/02.12.2020 г.

До
КЕЦ Хасково
ул.Добруджа №1б
гр.Хасково

ОТНОСНО: *Изграждане на външно ел.захранване на гараж за два автомобила в имот с идентификатор 77195.709.190 по КК на гр.Хасково.*

Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-1593/30.11.2020г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на външно ел.захранване на гараж за два автомобила в имот с идентификатор 77195.709.190 по КК на гр.Хасково на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Изграждането на външно ел.захранване на гараж за два автомобила в имот с идентификатор 77195.709.190 по КК на гр.Хасково попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда от съществуваща кабелна разпределителна касетка ШКД 1, извод 9 от ТНН на ТП 200 Орфей 69а по съгласувано трасе успоредно на съществуващ кабел НН да се положи нов кабел 1 kV , който да захранва електромерно табло за гараж за два автомобила в имот с идентификатор 77195.709.190 по КК на гр.Хасково. Новото електромерно табло се монтира пред западната страна на обекта, на място граничещо с улична регулация. Изходящата линия се полага от ШКД1 в посока изток в имот с идентификатор 77195.709.32 и продължава в имот с идентификатор 77195.709.190 до мястото на монтаж на новото табло. Кабела се полага в нов подземен изкоп с размер 0,8 м/ 0,4 м, а при пресичане на съществуващото платно се изтегла в съществуваща ПВЦ тръба в съществуващо кабелно трасе.

Имоти с идентификатор 77195.709.190 и 77195.709.32 по КККР на гр. Хасково **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко е разположена защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни"** за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 661/16.10.2007г.

Така заявеното инвестиционно предложение **не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури** по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни".**

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Т. Атанасова
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ХАСКОВО