РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-279/15.03.2021 г.

До
Инджов
Инджов
Кънчева
Инджов
Инджова

ОТНОСНО: *Изграждане на техническа инфраструктура в имот с идентификатор 77195.109.62 с площ 3,309 дка, НТП за второстепенна улица по КК на гр.Хасково.*

Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-279/05.03.2021г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на техническа инфраструктура в имот с идентификатор 77195.109.62 с площ 3,309 дка, НТП за второстепенна улица по КК на гр.Хасково на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Изграждането на техническа инфраструктура в имот с идентификатор 77195.109.62 с площ 3,309 дка, НТП за второстепенна улица по КК на гр.Хасково попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на техническа инфраструктура улична мрежа и водопровод за кв. 1076 и кв. 1077 (ПИ № 77195.109.62), град Хасково. Проектното предложение включва следните улични участъци:

- улица с осови точки 729-728-727-726-725-724-723-721-720 в имот с идетификатор 77195.109.62, м. Кенана, гр. Хасково с начин на трайно ползване за второстепенна улица, с дължина 292 м;

- улица с осови точки 728-730-731-732, в имот с идентификатор 77195.109.62, м. Кенана, гр. Хасково с начин на трайно ползване за второстепенна улица, с дължина 118 м;

- улица с осови точки 721-722 в имот с идетификатор 77195.109.62, м. Кенана, гр. Хасково с начин на трайно ползване за второстепенна улица, с дължина 56 м.

Избраната конструкция на настилката ще се изпълни от 37см. трошен камък с подбран зърнометричен състав (минералбетон), неплътна асфалтова смес с дебелина 8см, плътна асфалтова смес 4 см. Предвидено е да се положат бордюри 15/25/50см и обособяване на тротоари по 1,25м ляво и дясно, с настилка от бетонови павета.

С инвестиционното предложение се предвижда и изграждане на улични водопроводи с обща дължина 601м., което ще обхване следните участъци:

- уличен водопровод №1 по улица с осови точки 729-719, с дължина 450 м;

- уличен водопровод №2 по улица с осови точки 728-732 с дължина 109 м;

- уличен водопровод №3 по улица с осови точки 721-722 с дължина 42 м;

Съгласно становище на ВиК ЕООД Хасково - № 505 от 13.05.2018 г. и одобрена специализирана план схема снабдяването на имотите с питейна вода ще стане от водопровод HDPE ф90 Н=1,8 атм, с дълбочина 1,8м. Изграждането на водопроводните участъци ще бъде от полиетиленови тръби висока плътност РЕ100 за налягане 10 атм (PN10). Захранването на имот 77195.109.70 ще се извършва през имот 77195.109.54 след писменно съгласие от собствениците по искане на възложителите. Предвидените тръби за водопрводни участъци 1 и 2 Ф90 х 5,4 РЕ100 PN10 SDR17, като отклонението в имот 77195.109.54, захранващо и имот 77195.109.70 е предвидено от Ф63х3,8 РЕ100 PN10 SDR17, както и отклонение уличен водопровод 3, който захранва имоти 77195.109.56 и 77195.109.57. Водопроводните участъци ще бъдат положени в новопроектираните улични платна на разстояние от 1,0 m от външния ръб на бордюра. По трасето на водопроводите се предвижда монтирането на два броя пожарни хидранти 70/80 – надземен монтаж.

Имот с идентификатор 77195.109.62 по КК на гр.Хасково **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположена е защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни"** за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 661/16.10.2007г.

Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури** по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни"**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Т. Атанасова
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково