РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-308/18.03.2021 г.

До
ЕТ Ривър Хаус- Софка Стоянова
ул.Климент Охридски 15
гр.Свиленград

ОТНОСНО: *Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди върху покрив на съществуваща сграда-къща за гости в имот с идентификатор 65677.701.8341 по КК на гр. Свиленград.*

Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-308/15.03.2021г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди върху покрив на съществуваща сграда-къща за гости в имот с идентификатор 65677.701.8341 по КК на гр. Свиленград на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Изграждането на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди върху покрив на съществуваща сграда-къща за гости в имот с идентификатор 65677.701.8341 по КК на гр. Свиленград попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Целта на инвестиционното предложение е монтиране на покривна фотоволтаична централа с мощност 30kW върху покрива на съществуваща вече сграда, находяща се в м. „Речните лозя'' ПИ 65677.701.8341 (0,890 дка) по КК на гр. Свиленград. Ще се монтират 66 броя покривни панели тип Mono 450 M-144 на Ulica Solar с размери 2108/1048/35 мм с тегло 24 кг/бр. върху покрива на къща за гости, построена в ПИ 65677.701.8341 по КК на гр. Свиленград. За преобразуване на слънчевата енергия ще се използват високоефективни клетки от силиций, монтирани на мантинелна конструкция покрив и генериращи постоянно напрежение. Преобразуването на постояннотоковата ел. енергия в променлива ще се осъществява чрез трифазен инвертор SMT Series тип GW30K-MT. Покривните панели ще бъдат разположени върху южния и западния скат на покрива. Съгласно становище на Електроразпределителното дружество, обекта ще се присъедини към разпределителната мрежа чрез съществуващо ЕТ, съществуваща кабелна линия НН, извод ОК2 от ТП МНО 2 Свиленград. Фотоволтаичната централа ще бъде използвана като собствен източник на ел. енергия.

Имот с идентификатор 65677.701.8341 по КК на гр.Свиленград **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота е разположена защитена зона **BG0000212 „Сакар"** за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 661/16.10.2007г.

Така описаните дейности не попадат в обхвата на Глава шеста от ЗООС и **не са предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка**.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на

инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0000212 „Сакар”**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Т. Атанасова
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково