РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-318/22.03.2021 г.

До
ДЗЗД Инженеринг Кърджали 2020
ж.к.Сердика, бл.16А, ателие №9
р-н.Възраждане
гр.София

ОТНОСНО: *Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа с. Резбарци, агломерация Кърджали.*

Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-318/17.03.2021г. на РИОСВ-Хасково за Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа с. Резбарци, агломерация Кърджали на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Реконструкцията и доизграждането на канализационна мрежа с. Резбарци, агломерация Кърджали попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционно предложение е свързано с реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в с. Резбарци, агломерация Кърджали за подобряване на санитарно-хигиенните условия за живеене и контролирано отвеждане на дъждовните води. Изградената към настоящия момент канализационна мрежа в град Кърджали е от смесен тип за битови, промишлени и дъждовни води. През 2015 г. е реализиран проекта за ПСОВ Кърджали за 53000 ЕЖ, с довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа по ОПОС 2007-2013 г. Общата дължина на канализационната мрежа в агломерация Кърджали е с дължина около 118,9 км, но тя не е изградена изцяло. В настоящия момент е изградена канализационната мрежа почти в половината селище. Част от клоновете са изграждани отдавна бетонови колектори за смесени води, а всички новоизградени клонове са PVC с диаметър 200 за сградна канализация и не отговарят на нормите за външни канализационни клонове нито като диаметър, нито като материал. Съществуващите канализационни клонове са разположени предимно в източната част на главната улица и чрез събирателен колектор се заустват в канализационната мрежа на кв. Възрожденци, гр. Кърджали. Естествената посока на оттичане на повърхностните води също е към централната улица и по посока на гр. Кърджали. Тези води, чрез открити канавки покрай пътя, са хванати извън селището и отведени към р. Кьош дере. Предвидената за изграждане канализационна мрежа в селото е смесена с обща дължина 3358,77 м, същата ще се изпълни с канализационни тръби PP SN 8 с различни диаметри. Предвидени са ревизионни шахти на хоризонтални и вертикални чупки по трасето, в прави участъци, при смяна на диаметрите, при събиране на два и повече канализационни клона и през определени разстояния в зависимост от диаметъра на тръбите. По стръмните терени са проектирани шахти с пад. Ревизионните шахти ще бъдат чугунени с клас на натоварван D-400 и диаметър 60 см. Дъждоприемните шахти и линейните отводнители ще бъдат изпълнени по дължината на улицата в най –

ниската точка и в зоната на уличните кръстовища. При наклон на терена по-голям от 8% са предвидени линейни отводнители напречно на улиците, а на останалите места е предвидено изграждане на дъждоприемни шахти. Линейните отводнители и дъждоприемните шахти ще се свързват с канализационните колектори чрез тръби с диаметър 200 мм от полипропилен. Предвижда се да бъдат изградени нови клонове.

Урегулираната територия на с.Резбарцир в която ще се реализира инвестиционното предложение **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко са разположени защитена зона **BG0001032 „Родопи Източни"** за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. и защитена зона **BG0002013 „Студен кладенец"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 766/28.10.2008г.

Така предвидените дейности за реализиране на инвестиционното предложение не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не могат да се считат за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения.С оглед на гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение **не подлежи на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури** по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от ОВОС.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони **BG0001032 „Родопи Източни"** и защитена зона **BG0002013 „Студен кладенец".**

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и ***не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.***

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ХАСКОВО

инж. Т. Атанасова
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково