РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-357/01.04.2021г.

До
КЕЦ Свиленград
ул.Трети март №32А
гр.Свиленград

ОТНОСНО: *Изграждане на КСН 20kV от ТП Гебран 3 в имот с идентификатор 65677.702.468 по КК на гр.Свиленград до муфа на западен тротоар при ОТ26, кв.210 в гр.Свиленград.*

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-357/29.03.2021г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на КСН 20kV от ТП Гебран 3 в имот с идентификатор 65677.702.468 по КК на гр.Свиленград до муфа на западен тротоар при ОТ26, кв.210 в гр.Свиленград на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Изграждането на КСН 20kV от ТП Гебран 3 в имот с идентификатор 65677.702.468 по КК на гр.Свиленград до муфа на западен тротоар при ОТ26, кв.210 в гр.Свиленград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Трасето на кабелната линия започва от РУ СН на ТП Гебран 3 в имот с идентификатор 65677.702.468 по КК на гр.Свиленград и се насочва в посока север по източния тротоар на ул.Волгоград до достигане на кръстовище с ул.Янко Забунов до достигане кръстовище с ОТ46 с ул.Петър Митев завива в посока на североизток и продължава до кръстовище с ОТ 685, след което пресича ул.Петър Митев в посока север по западния тротоар, достига кръстовище с ОТ 26. На западния тротоар на кръстовище с ОТ 26 на ул.Радул Милков и Момчил ще се направят муфи със съществуващ кабел СН 20kV между БКТП Гебран 4 и ТП Гебран 3. Трасето е с дължина 507 м и ще се полага подземно в изкоп 0,9м/0,4м за тротоар и 1,1м/0,6м за път.В близост до пресичания и сближавания с други комуникационни съоръжения по протежението на трасето изкопните дейности ще се извършват ръчно, а в останалата част механизирано.

Описаното трасе, предмет на инвестиционното предложение **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до трасето е разположена защитена зона **BG0000578 „Река Марица”**, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

Така заявеното инвестиционно предложение **не подлежи на** регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони **BG0000578 „Река Марица”**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа” № 14, ет.5
Тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 24
e-mail: director@riosv-hs.org
www.haskovo.riosv.com

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Т. Атанасова
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково