



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-36(1)/13.01.2022 г.

До
Екосистем 08 ООД
бул.България № 136, вх.А, ет.2
гр.Хасково

ОТНОСНО: Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ VII-225, кв. 51 по плана на с.Книжовник, общ. Хасково.

Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-36/10.01.2022г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на фотоволтаична централа в УПИ VII-225, кв. 51 по плана на с.Книжовник, общ. Хасково на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 106 от 15.12.2021 г.), Ви уведомявам следното:

Изграждането на фотоволтаична централа в УПИ VII-225, кв. 51 по плана на с.Книжовник, общ. Хасково попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.


С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична централа в УПИ VII-225, кв. 51, село Книжовник, общ. Хасково. Инсталацията за производство на ел. енергия ще бъде с инсталирана мощност до 199кW. Предвижда се изграждането на фотоволтаичната централа да се изпълни на метална конструкция в имота, като се монтират общо 442 бр. панела по 450Wp и два трифазни мрежови инвертора 100 kW. При подредбата на панелите се предвижда разстояние за обслужване и почистване на панелите. За закрепване на панелите ще се използват алуминиеви профили, средни и крайни скоби и крепежни елементи фабрично произведени от фирмата доставчик. Монтажа на панелите ще се изпълнява на пет полета на двойна конструкция с необходимото разстояние между тях. Предвижда се цялото количество произведена електрическа енергия да се подава към мрежа НН на ЕР ЮГ. Съгласно Становище с № 36202/09.08.2021г. за присъединяване от страна на ЕР ЮГ, обекта ще се присъединява към ново електромерно табло, монтирано до южната имотна граница. Предвижда се полагане на кабел САВТ 4x120 кв. мм, положен в земен изкоп в защитна тръба от Електромерно табло до РТ-ФЕЦ. Трасето на кабела ще се изпълнява изцяло в частна собственост по имотната граница и електромерното табло.

УПИ VII-225, кв. 51 по плана на с.Книжовник, общ. Хасково **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имота е разположена защитена зона **BG0001034 „Остър камък”** за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед № РД – 305/31.03.2021г. (приблизително 1000 м).

Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури** по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).



гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа” № 14, ет.5
тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 24
e-mail: director@riosv-hs.org
www.haskovo.riosv.com



С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони **BG0001034 „Остър камък“**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Н. Пачеманова

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково

