



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-430(1)/28.03.2022г.

До
Община Минерални бани
бул.Васил Левски №3
с.Минерални бани

ОТНОСНО: *Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа на с. Татарево, общ.Мин.бани.*


Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-430/10.03.2022г. на РИОСВ-Хасково за рехабилитация на селищна водопроводна мрежа на с. Татарево, общ.Мин.бани на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 106 от 15.12.2021 г.), Ви уведомявам следното:

Рехабилитацията на селищна водопроводна мрежа на с. Татарево, общ.Мин.бани попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Възложителят предвижда рехабилитация на старата селищна етернизова водопроводна мрежа на с. Татарево. Въпреки, че не се предвижда рехабилитация на всички клонове, водопроводната мрежа е хидравлично моделирана за обезпечаване на необходимите водни количества като склучена. С цел да не се променят характеристиките на мрежата е предвидено запазване на всички понастоящем съществуващи връзки. Предвижда се подмяна на водопроводната мрежа с монтаж на тръби от ПЕ-ВП в обхват довеждащ водопровод от ПС „Татарево“ до регулационните граници на с. Татарево при о.т.160 при запазване на схемата за водоснабдяване чрез връзка с вътрешна водопроводна мрежа от главни и разпределителни клонове. Строителните работи ще се изпълняват по съществуващото трасе, като дължината на отделните участъци е следната: Довеждащ водопровод - тръби PE-HD ф90x5,4мм PN10 – 140,70м; клон 44 – 358м; клон 45 – 401м; клон 47 – 103м; клон 23 – 126м; гл. клон I юг – 53м; клон 1 – 39м; клон 2 – 30м; клон 6 - 152м; клон 7 – 117м; клон 4 – 434м; клон 15 – 308м; клон 16 – 117м; клон 14 – 450м; клон 19 – 126м; клон 10 – 370м; клон 12 – 191м; клон 37 – 128м; клон 35 – 244м; клон 33 – 98м; клон 40 – 104м; клон 34 – 187м; клон 32 – 27м; клон 49 – 65м; клон 50 – 141м; клон 41 – 134м; клон 43 – 113м; клон 39 – 140м; клон 38 – 350м; клон 48 – 270м; гл. клон I север – 379м; клон 28 – 137м. Обща дължина – 5892м. Довеждащия водопровод започва от имот с идентификатор 72103.51.85 и преминава през имоти с идентификатор 72103.51.13, 72103.51.12, 72103.51.11, които са извън урбанизираната територия на селото, а предвидените за рехабилитация клонове са в границите на урегулираната територия на селото. В участъка от т. 1 до т. 2 на клон 28 преминаването през р. Банска е предвидено окачено по съществуващата мостова конструкция. Предвидени са въздушник с автоматично действие и спирателна арматура преди и след пресичането. Предвидени са спирателни кранове на всички отклонения от главната водопроводна мрежа и при свързване със съществуващите водопроводи с отклонения с дължина 10 м и укрепване на спирателната арматура на ниво улична нивелета. За осигуряване на пожарната безопасност в населеното място се предвиждат пожарни хидранти съгласно БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип“, с номинален диаметър на отклонението 80 мм, разположени на разстояния не-повече от 200 м за населени места с по-малко от 1000 жители, съгласно изискването на чл. 170 от Наредба Из-1971/2009 г. На вход вътрешна



гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет.5
тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 24
e-mail: director@riosv-hs.org
www.haskovo.riosv.com



водопроводна мрежа е предвидена шахта със спирателна арматура, водомер с дистанционно отчитане чрез връзка с диспечерски пункт на експлоатационното предприятие „ВиК – Хасково“ ЕООД, и устройство за непрекъснато наблюдение на дебит и налягане.

Имоти с идентификатор 72103.51.13, 72103.51.12, 72103.51.11 по КК на с.Татарево през, които преминава довеждащия водопровод, както и цитираните по-горе клонове **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии. Част от клоновете на водопроводната мрежа, които са в урегулираната територия на селото попадат в обхвата на защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни“** за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед № РД – 351/31.03.2021г.

При проверка за допустимост по чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС бе установено, че така заявено, инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“ при спазване на забраните определени със заповедта за обявяването ѝ.

Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложение №1 и №2 към ЗООС и **не подлежи на регламентираните процедури** по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или задължителна ОВОС.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, същото **няма вероятност да окаже отрицателно въздействие** върху близко разположената защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни“**, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания, местообитания на растителни и животински видове и видове птици предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове предмет на опазване в близко разположената зона; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; въздействие на предложените дейности, причинено поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Н. Пачеманова

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково

