



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-684(1)/08.07.2021 г.

До
Виолета Георгиева Георгиева
гр.Свиленград

ОТНОСНО: Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kWp в УПИ VI-180, кв.33 по плана на с.Сива река, общ.Свиленград.

Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-684/29.06.2021г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kWp в УПИ VI-180, кв.33 по плана на с.Сива река, общ.Свиленград на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Изграждането на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kWp в УПИ VI-180, кв.33 по плана на с.Сива река, общ.Свиленград попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Фотоволтаичната централа ще се състои от 60 фотоволтаични модули, инвентор, кабелна мрежа и разпределително табло. Фотоволтаичните модули са с мощност 500 Wp. Модулите ще се монтират върху метална конструкция с ориентация Юг и са подредени в 4 групи от по 15 последователно свързани модула. Наклона на металната конструкция е 30 градуса. Към инвентора се свързват 4 стринга или общо 60 PV модула. Инвентора е трифазен с номинална изходна мощност от 30kW. Всички отпадъци генерирани по време на строителството ще бъдат извозени от сметосъбираща фирма, обслужваща община Свиленград.


УПИ VI-180, кв.33 по плана на с.Сива река, общ.Свиленград **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко е разположена (приблизително 2000 м) защитена зона **BG0001032 „Родопи Източни“** за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед № РД – 267/31.03.2021г.

Така заявеното инвестиционно предложение **не подлежи на регламентирани с Глава шеста от ЗООС процедури** по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони **BG0001032 „Родопи Източни“**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.



гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет.5
Тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 24
e-mail: director@riosv-hs.org
www.haskovo.riosv.com



При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Т. Атанасова

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково

