



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-73/23.02.2016г.

До
Община Свиленград

ОТНОСНО: Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа в кв.39, кв.307, кв.308, кв.309, кв.310, кв.311, кв.312 и кв.313 в гр.Свиленград.

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-73/16.02.2016г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на канализационна и водопроводна мрежа в кв.39, кв.307, кв.308, кв.309, кв.310, кв.311, кв.312 и кв.313 в гр.Свиленград, на основание чл.6а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Изграждането на канализационна и водопроводна мрежа в кв.39, кв.307, кв.308, кв.309, кв.310, кв.311, кв.312 и кв.313 в гр.Свиленград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестициите са предназначени за изграждане на канализационната инфраструктура и съпътстваща водопроводна инфраструктура на гр. Свиленград. Реализацията на предвидените инвестиции ще изпълни изцяло изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води по отношение на агломерация Свиленград както и Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България. Проектът се състои от доизграждане на вътрешната канализационна и водопроводна мрежа на град Свиленград. Кварталите, предмет на настоящия проект, са разположени в северозападния край на града. Кварталите не са застроени. Новопроектираната канализационната мрежа ще се изпълни от тръби по БДС EN 13476-3 с обща дължина 1754м. с Ф315, Ф400 и Ф500. Предвиждат се изграждането на ревизионни шахти и улични дъждоприемни шахти. Водопроводът се изпълнява с полиетиленови тръби висока плътност-ПЕВП ф315/0,6МРа и ф90/0,6МРа с обща дължина 1553м. На всички отклонения от съществуващите клонове са предвидени спирателни кранове. Предвидени са надземни противопожарни хидранти DN80. Сградните отклонения ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби с диаметри ф25. Дълбочина на полагане: Минималната дълбочина на горния ръб на тръбите трябва да бъде 1,50 м. (в населеното място) за водопроводната мрежа и 2,50-3.00 м. за канализационна мрежа, като не се предвижда полагане на взрив. Новоизградената канализационна мрежа ще бъде заустена в съществуващата канализационна система на гр. Свиленград и от там в градската ПСОВ Свиленград.

Имотите предмет на инвестиционното предложение **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от екологичното мрежа Натура 2000. В непосредствена близост до изброените квартали е разположена защитена зона **BG0000578 „Река Марица“** приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

Посочените по-горе дейности свързани с изграждане на Обект: ВиК за нови квартали в гр. Свиленград – кв.39, кв.307, кв.308, кв.309, кв.310, кв.311, кв.312 и кв.313, Подобект: Канализационна мрежа на кв.39, кв.307, кв.308, кв.309, кв.310, кв.311, кв.312 и кв.313 и Подобект: Водопроводна мрежа на кв.39, кв.307, кв.308, кв.309, кв.310, кв.311, кв.312 и кв.313” с възложител Община Свиленград **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС



и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по ОВОС и екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение за изграждане на канализационна и водопроводна мрежа в кв.39, кв.307, кв.308, кв.309, кв.310, кв.311, кв.312 и кв.313 в гр.Свиленград, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0000578 „Река Марица”**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

За Директор:

инж. Л. Дайновски

*Съгласно Заповед №3/15.01.2016г. на
Директора на РИОСВ-Хасково*