РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-860(1)/18.08.2021 г.

До
Хоризонт Рент ЕООД
ул.Вардар №1
гр.Плевен

ОТНОСНО: *Изграждане на фотоволтаична централа с обща мощност до 3MW в имот с идентификатор 39668.149.50 по КК на с.Крепост, общ.Димитровград.*

Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-860/11.08.2021г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на фотоволтаична централа с обща мощност до 3MW в имот с идентификатор 39668.149.50 по КК на с.Крепост, общ.Димитровград на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Изграждането на фотоволтаична централа с обща мощност до 3MW в имот с идентификатор 39668.149.50 по КК на с.Крепост, общ.Димитровград попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 2MW, разположена върху съществуващи производствени сгради в предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили в имот ПИ 39668.149.50 – 1 етап и фотоволтаична електрическа централа с мощност 1MW, монтирана наземно в ПИ 39668.149.50 в с. Крепост, общ. Димитровград – 2 етап. Генерираната електрическа енергия ще служи за обезпечаване на нуждите на завода от ел. енергия. При излишък на генерираната ел. енергия ще се отдава към външната електропреносна мрежа. При недостиг на ел. енергия, същата ще се добавя от външната електропреносна мрежа. Предвидени за монтаж върху сгради са 4485броя фотоволтаични панели с единична мощност от 445Wp. Общата инсталирана мощност на етап 1 е 1995825Wp. Наземната централа предвижда да се монтират 2247 броя панели с единична мощност от 445Wp. Общата инсталирана мощност на етап 2 е 999915Wp. При изграждането и експлоатацията на съоръжението не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Имот с идентификатор 39668.149.50 по КК на с.Крепост, общ.Димитровград **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота (приблизително 3200 м) е разположена защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни"** за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021г.

Така заявеното инвестиционно предложение **не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури** по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни".**

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Т. Атанасова
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хас[illegible]