



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-893(1)/24.08.2021 г.

До  
КЕЦ Хасково  
ул.Добруджа №1б  
гр.Хасково

**ОТНОСНО:** Изграждане на нова кабелна линия 20kV от БКТП 475 до нова РУ 20/0,4кV и от нея до ТП 146.


Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-893/23.08.2021г. на РИОСВ-Хасково за изграждане на нова кабелна линия 20kV от БКТП 475 до нова РУ 20/0,4кV и от нея до ТП 146 на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.)*, Ви уведомявам следното:

Изграждането на нова кабелна линия 20kV от БКТП 475 до нова РУ 20/0,4кV и от нея до ТП 146 попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова кабелна линия 20kV от БКТП 475 до нова РУ 20/0,4кV и от нея до ТП 146. Трасето на новата кабелна линия 20kV е с дължина 790 м. Тръгва от съществуваща РУ 20/0,4 кV /тип БКТП/ в ж.р. Кенана, намиращ се на улиците Жасмин и Камелия, преминава по ул. Камелия до пресичането ѝ с ул. Лилия, по ул. проф. Георги Китов до съществуващ трафопост, собственост на ЕР Юг ЕАД. За отпадането на въздушната част от електропровод 20 кV Кенана е необходима подмяната на този съществуващ трафопост, мачтов тип с нова РУ 20/0,4кV, тип БКТП /бетонен комплектен трафопост/. Новата кабелна линия продължава от новата РУ 20/0,4 кV по ул. проф. Георги Китов до ул.Бадема, като завършва в съществуваща РУ 20/0,4 кV, трафопост с диспечерско наименование 146 ( до бл.30, кв.Бадема). Полагането на КСН по трасето е подземно в изкоп, пресичането на уличното платно е с тръби ф160мм в бетонен кожух. От ул. Лилия до ул. Проф.Г.Китов кабелната линия преминава със сондаж. Изкопните дейности за полагане на нови КСН се извършват механизирано без използване на взрив след предварително трасиране от страна на експлоатационните дружества.

Така описаното трасе на новата кабелна линия **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Natura 2000. Най- близко разположена до трасето е защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни“** за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед №РД-351/31.03.2021г.

Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не**



гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет.5  
Тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 24  
e-mail: [director@riosv-hs.org](mailto:director@riosv-hs.org)  
[www.haskovo.riosv.com](http://www.haskovo.riosv.com)



подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни“**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

*Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

**инж. Т. Атанасова**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково

