РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. № ПД-896(1)/27.08.2021 г.

До
КЕЦ Хасково
ул.Добруджа №1б
гр.Хасково

ОТНОСНО: *Изграждане на нова кабелна линия 20kV от СРС № 36 ВСН КЕНАНА до РУ 20/0,4 кV (МТП Вилна зона).*

Във връзка с Ваше уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-896/24.08.2021г. на РИОСВ-Хасково за нова кабелна линия 20kV от СРС № 36 ВСН КЕНАНА до РУ 20/0,4 кV (МТП Вилна зона) на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Изграждането на нова кабелна линия 20kV от СРС № 36 ВСН КЕНАНА до РУ 20/0,4 кV (МТП Вилна зона) попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова кабелна линия 20kV. Трасето на новата кабелна линия 20kV е с дължина 1100м, тръгва от СРС №36 на въздушен електропровод 20kV Кенана, преминава през ул. Самодивски езера и завършва в съществуваща РУ 20/0,4 кV, тип Мачтов трафопост с диспечерско наименование „ Вилна зона“. Полагането на КСН по трасето е подземно в изкоп, пресичането на уличното платно е с тръби ф160мм в бетонен кожух. Изкопните дейности за полагане на нови КСН се извършат механизирано без използване на взрив. Обектът се намира в урбанизирана територия на гр.Хасково, ж.р Кенана.

Така описаното трасе на новата кабелна линия **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни”** за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед №РД-351/31.03.2021г.

Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури** по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни”.**

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е**

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. Т. Атанасова
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково