



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО**

Утвърдил:

/инж. Д. ИЛИЕВ/  
Директор на РИОСВ-Хасково

**Д О К Л А Д**  
**за извършена комплексна проверка**  
**на „Тера Тангра” ООД, гр. Харманли**

На основание Заповед № 37/31.05.2017г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2017г., на 01.01.2017г. е извършена комплексна проверка на „Тера Тангра” ООД, гр. Харманли, със седалище и адрес на управление: област Хасково, община Харманли, гр. Харманли, ул. ”Никола Петков” № 35

***I. Цел на проверката***

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

***II. Проверени инсталации и дейности:***

- Хладилни и климатични инсталации;
- Изпълнение на условията в разрешителното за заустване;
- Съществуващи пречиствателни съоръжения;

***III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:***

Дружеството е с предмет на дейност: Преработка на грозде, производство и бутилиране на вино.

**I. Въздух:**

Проверката се извършва във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 на ЕП за флуорсъдържащите парникови газове и на НАРЕДБА № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

За производствените нужди в обекта са монтирани и се използват:

- Охладителна централа, заредена с 15 кг. R 410 A (31,32 tCO<sub>2</sub> eq);
- Фризер за вино, заредена с 19 кг. R 404 A (74,52 tCO<sub>2</sub> eq);
- Охладителна централа от две секции, всяка с по 18 кг. R 404 A (всяка с по 39,85 tCO<sub>2</sub> eq);
- една климатична инсталация CH 52, заредена с 3,3 кг. R 410 A (6,89 tCO<sub>2</sub>eq);

Във връзка с изпълнение на изискванията на горесцитираните нормативни документи за всички инсталации са изготвени и се водят досиета относно техническото им състояние, съгласно



Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. Проверките за херметичност през 2016 г. са извършени в съответните срокове, като информацията по обслужването е отразена в досиетата на системите.

Проверките за херметичност и сервизното обслужване се извършват от сервизен техник, притежаващ валиден документ за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ) – гр. София.

## **II. Води:**

При проверката се установи, че във винарската изба се извършват дейности по бутилиране и етикетирание на вина. Формират се производствени отпадъчни води само от измиването на съдовете за съхранение на вино. За производствени и битови нужди се ползват води от градската водопроводна мрежа. Количеството на ползваната вода на месец по фактури на ВиК е около 150 м<sup>3</sup>. За формираните производствени и битово - фекални отпадъчни води от винарската изба е изградена ПСОВ. В момента на проверката ПСОВ не работи (все още не е въведена в експлоатация). По сведения на представителите на обекта от февруари месец тази година се водят преговори с фирмата монтирала ПСОВ /ЕТ "Адизо - Ангел Димитров", гр. Кърджали/ за въвеждането ѝ в експлоатация. След станцията е предвидено пречистените води да се отвеждат в р. Марица. В момента на проверката отпадните води се отвеждат в р. Марица без пречистване. Дружеството притежава Разрешително за заустване № 33120042/16.02.2010г., продължено и изменено с Решение № РР – 2817/12.04.2016г. на Директора на БДУВ ИБР - Пловдив. Не е извършен собствен мониторинг на отпадъчните води за 2016г. Взета е една проба за анализ от РШ преди заустване в р. Марица.

## ***IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:***

Не са давани предписания.

## ***V. Съответствие, последващ контрол***

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.

