



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО



Утвърдил:

инж. М. Колева

За Директор на регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково
съгласно Заповед № 79/07/11.2018г.

ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 41-Н1-И0-А1/2016 г., издадено на ТЕЦ „Марица - 3” АД, гр. Димитровград

На основание Заповед №69/2018 г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2018г., на 25.10.2018 г.е извършена проверка на горивна инсталацията над 50 MWth намираща се на работната площадка на ТЕЦ „Марица -3” АД, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, промишлена зона, ЕИК126526421, представлявано от Илиан Павлов – Изпълнителен директор.

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 41-Н1-И0-А1/2016 г., издадено на ТЕЦ „Марица -3” АД.

II. Проверени инсталации и дейности:

- горивна инсталация над 50 MWth, включваща:
- котел ОР 380в(1бр.) за производство на електроенергия - 370 MWth;
- котли ПКМ-12(3 бр.) за производство на пара за собствени нужди-24 MWth (3 бр. котли по 8 MWth)
- изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 41-Н1/2012г.

III. Констатации от проверката:

При извършената проверка по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 41-Н1-И0-А1/2016 г., бяха направени следните констатации:

Комплексно разрешително № 41-Н1-И0-А1/2016 г., издадено на ТЕЦ „Марица 3“ АД – гр. Димитровград е влязло в сила на 08.05.2018г., поради обжалване на издаването му в съда.



На 20.11.2017г. котел ОР-380в е погасен. През 2018г. котел ОР 380в не е работил. Горивната инсталация на ТЕЦ „Марица – 3“ АД, през 2018г. е в състояние на „студен резерв“, по диспечерско разпореждане, до момента на проверката има 0 работни часа.

Котли ПКМ-12(3 бр.) – не се експлоатират.

Условие 4. Капацитет на инсталациите. Условието се изпълнява. Разрешения капацитет не се превишава. Горивната инсталация на ТЕЦ „Марица – 3“ АД, през 2018г. е в състояние на „студен резерв“, по диспечерско разпореждане, до момента на проверката има 0 работни часа. Изготвена е инструкция за измерване на годишната продукция на инсталацията. Произведеното годишно количество се докладва с ГДОС.

Условие 5. Управление на околната среда. Условието се изпълнява. Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Изготвени са инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия, инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2. Предстои план за мониторинг да бъде утвърден от ИАОС.

Условие №7. Уведомяване.

Условие 7.2. Условието се изпълнява. Не са констатирани аварийни ситуации.

Условие 7.3. Условието се изпълнява. С писмо с изх. № 249 / 24.03.2018г. до РИОСВ – Хасково, операторът заявява желание за провеждане на експеримент за замяна на 50% от основното гориво лигнитни въглища от басейн „Марица изток“ с шисти от находище „Бобов дол“, с което се цели облекчаване на работата на сероочистващата инсталация и снижаване на концентрацията на серен диоксид с около 15%. С писмо с изх. № КР – 25 / 30.04.2018г. РИОСВ – Хасково разрешава провеждането на промишлен експеримент за замяна на 50% от основното гориво високосернисти лигнитни въглища с шисти. Срокът за провеждане на промишленият експеримент е до м. април 2019г. До момента този експеримент не е провеждан, тъй като инсталацията не е работила през 2018г.

Условие 7.5. Условието се изпълнява.

Условие 7.6. Условието се изпълнява. Няма непосредствена заплаха за екологични щети.

Условие 7.7. Условието се изпълнява. Няма причинени екологични щети.

Условие 7.8. Условието се изпълнява. Няма аварийни замърсявания.

Условие 8. Използване на ресурси.

Условие 8.1. Използване на вода.

Условие 8.1.1. Условието се изпълнява. Издадено е разрешително от БД за водоземане от повърхностни и подземни води. Има сключен договор с В и К – Димитровград.

Условие 8.1.2. Условието се изпълнява. Не се надвишават посочените количества използвана вода.

Условие 8.1.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилагат инструкции за поддръжка на основните консуматори на вода за производствени нужди - багерни, смивани, питателни, технически и помпи за процесна вода.

Условие 8.1.4. Условието се изпълнява. Прилага се инструкцията за поддържане на водопроводната мрежа, извършват се проверки.

Условие 8.1.5.1. Условието се изпълнява. Има монтирани сертифицирани водомерни устройства за отчитане на ползваните водни обеми за производствени нужди, които са пломбирани от БД ИБР.

Условие 8.1.5.2. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода, отчита се обща месечна и годишна консумация, информацията се документира в дневници.

Условие 8.1.5.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода. Резултатите се документират.

Условие 8.1.5.4. Условието се изпълнява. Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване се документират в дневници.

Условие 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Горивната инсталация на ТЕЦ „Марица – 3“ АД, през 2018г. е в състояние на „студен резерв“, по диспечерско разпореждане, до момента на проверката има 0 работни часа.

Условие 8.2.1.2. Условието се изпълнява. Изготвени са работни инструкции за поддръжка и експлоатация на димни вентилатори, питателни и циркулационни помпи - основни консуматори на електроенергия и на основните консуматори на топлоенергия.

Условие 8.2.2.1. Условието се изпълнява. Консумираната електро- и топлоенергия се отчита. Годишната норма за ефективност при употреба на електро- и топлоенергия се докладва с ГДОС.

Условие 9. Емисии в атмосферата.

Условие 9.1.1. Условието се изпълнява. Въведени са в експлоатация пречиствателните съоръжения (2бр. електрофилтри и СОИ) за пречистване на отпадъчните газове от изпускателно устройство № К1.

Условие 9.1.1.1. Условието се изпълнява. Разработена е инструкция за контролираните параметри, оптималните стойности и честотата на мониторинг за всяко пречиствателно съоръжение.

Условие 9.1.1.2. Условието се изпълнява. Информацията е актуализирана и е представена в РИОСВ – Хасково с писмо с вх. № КР – 29 / 07.06.2018г. Съхранява се в съответните цехове („Котлоторбинен“ цех, „Електрически“ цех и цех „СОИ“).

Условие 9.1.1.3. Условието се изпълнява. Контролираните параметри, осигуряващи оптималната работа ел. филтрите: - mA и kV се записват на всеки два часа в оперативни дневници в цех „Електрически“. Контролираните

параметри за работата на СОИ: - рН и ниво в абсорбера се записват на всеки час в оперативни дневници в цех „Сероочистка“.

Условие 9.1.1.4. Условието се изпълнява. Операторът извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, в съответствие с разработената инструкция.

Условие 9.1.2.1. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция. Всеки месец се изготвя „Справка за оценка на работата на електрофилтъра Блок 120 MW“. В случай на наличие на несъответствия се предприемат коригиращи действия.

За работата на СОИ всеки месец се изготвят отчети, които се обобщават за всяко тримесечие.

Условие 9.1.3.1. Условието се изпълнява. Изготвената по Условие 9.1.1.4. информация се съхранява в съответните цехове.

Условие 9.1.3.2. Условието се изпълнява. Изготвените справки от проверките на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения се съхраняват от оператора.

Условие 9.1.3.3. Условието се изпълнява. Не са регистрирани несъответствия.

Условие 9.2.1. Условието се изпълнява. Не са регистрирани превишения на дебита на отпадъчните газове, както и превишения на НДЕ на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах, съгласно представените месечни доклади за извършени СНИ на ИУ К1. Спазва се и средномесечната степен на десулфуризация. През 2017 г. не са регистрирани превишения на дебита на отпадъчните газове и превишения на НДЕ на контролираните замърсители при извършените контролни измервания на отпадъчните газове от ИУ К1. Не се експлоатират други организирани източници на емисии, освен описаните в Условие 9.2.2.

Условие 9.2.2.1. Условието се изпълнява. Емисиите от Котел ОР 380в се отвеждат през изпусkaçо устройство – Комин № 2 (големият комин) само в периодите, определени с Условие 9.2.6. и Условие 9.2.7. (съответно период на пускане и период на спиране) и при аварийни ситуации. След влизане на горивната инсталация в нормален режим на работа отпадъчните газове се изпускат през изпусkaçо устройство К № 1 (малкият комин).

Условие 9.2.2.2. Условието се изпълнява. За проверявания период инсталацията не е била в експлоатация. На 20.11.2017г. котел ОР-380в е погасен. С писмо с изх. № 249 / 24.03.2018г. операторът заявява желание за провеждане на експеримент за замяна на 50% от основното гориво лигнитни въглища от басейн „Марица изток“ с шисти от находище „Бобов дол“, с което се цели облекчаване на работата на сероочистващата инсталация и снижаване на концентрацията на серен диоксид с около 15%. С писмо с изх. № КР – 25 / 30.04.2018г. РИОСВ – Хасково разрешава провеждането на промишлен експеримент за замяна на 50% от основното гориво високосернисти лигнитни въглища с шисти. Срокът за провеждане на промишленият експеримент е до м. април 2019г. поради малкия брой работни часове през 2017г.

Условие 9.2.2.3. Условието не се изпълнява. Предстои изпълнение на условието. Горивната инсталация на ТЕЦ „Марица – 3“ АД, през 2018г. е в

състояние на „студен резерв“, по диспечерско разпореждане, до момента на проверката има 0 работни часа. Възложено е на „Екоанализ“ ЕООД, гр. София да проектира устройство, с което да се извършва непрекъснати измервания на обема на димните газове, преминаващи през изпускащо устройство № 2 и продължителността на отвеждането им.

Условие 9.2.5. Условието се изпълнява. Операторът изпълнява задълженията си по обслужването на инсталации, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, в съответствие с приложимите изисквания на чл. 4, 5, 6 и 8 на Регламент (ЕО) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006.”. Представя отчети в РИОСВ, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове.

Условие 9.2.6. Условието се изпълнява. За проверявания период инсталацията не е била в експлоатация. На 20.11.2017г. котел ОР-380в е погасен.

Условие 9.2.7. Условието се изпълнява. За проверявания период инсталацията не е била в експлоатация. На 20.11.2017г. котел ОР-380в е погасен.

Условие 9.2.8. Условието се изпълнява. При нормални експлоатационни условия на инсталацията се води ежедневен отчет за произведената ел. енергия от отдел „ПТО“ (производствено – технически отдел), като констатациите се докладват на тримесечие в отдел „Инспекторат“.

Условие 9.2.9. Условието се изпълнява, при нормални експлоатационни условия.

Условие 9.2.10. Условието се изпълнява, при нормални експлоатационни условия.

Условие 9.2.11. Условието се изпълнява, при нормални експлоатационни условия.

Условие 9.2.12. Условието се изпълнява, при нормални експлоатационни условия.

Условие 9.2.13. Условието се изпълнява. Изпълнението на Условие 9.2.10, Условие 9.2.11 и Условие 9.2.12 се документира, като писмената документация се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.3.1. Условието се изпълнява. Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.

Условие 9.3.2. Условието се изпълнява. Разработена и се прилага инструкцията за периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката.

Условие 9.3.3. Условието се изпълнява. Съгласно разработената инструкция се изготвя „Отчет от контрола на пречиствателните и технологичните съоръжения на Котел ОР-380“ на всяко тримесечие.

Извършват се проверки през месеца, като се изготвя тримесечен отчет от контрола на пречиствателните и технологични съоръжения в цех „Въглеподаване“.

Условие 9.3.4. Условието се изпълнява. При наличие на неорганизираните емисии се предприемат всички необходими мерки.

Условие 9.4.1. Условието се изпълнява. На производствената площадка не се извършват дейности, които са източници на миризми.

Условие 9.4.2. Условието се изпълнява. Не са регистрирани случаи на неприятни миризми.

Условие 9.4.3. Условието се изпълнява. Разработена и се прилага инструкцията за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаление емисиите на интензивно миришещи вещества. Не са регистрирани такива случаи.

Условие 9.5.1. Условието се изпълнява. За периода от 01.01.2018г. до 30.09.2018г. от автоматична измервателна станция АИС “Раковски“, гр. Димитровград е регистрирано едно превишение на ПС за СЧН за серен диоксид и едно превишение на ПС за СДН за този показател в период, когато ТЕЦ „Марица 3“ АД – гр. Димитровград е погасен. Регистрираните високи стойности на серен диоксид се дължат на възможен пренос на емисии от енергиен комплекс “Марица Изток” – Гълъбово при посока на вятъра север-североизток, както и наслагване на емисии от битовия сектор.

Условие 9.5.2. Условието се изпълнява. Схема за намаляване на масовия поток на SO₂ при наднормени емисии в атмосферния въздух в района е съгласувана от РИОСВ – Хасково и се прилага от оператора.

Условие 9.5.2.1. Условието се изпълнява. За проверявания период не са регистрирани две последователни превишавания на средночасовата прагова стойност за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух (350 µg/m³).

Условие 9.5.2.2. Условието се изпълнява. Условието се изпълнява при възникване на такава ситуация.

Условие 9.6.1.1. Условието се изпълнява. Операторът извършва собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, съгласно изискванията на Глава 6 от Наредба 6/26.03.1999г.

Условие 9.6.1.2. Условието се изпълнява. Операторът извършва собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, съгласно заложените в КР изисквания.

Условие 9.6.1.3. Условието се изпълнява. Операторът извършва собствени периодични измервания общите емисии на живак в отпадъчните газове съгласно Таблица 9.6.1.2. и при спазване на изискванията на Глава пета от Наредба № 6 от 26 март 1999г.

Условие 9.6.1.4. Условието се изпълнява. Планът за собствен мониторинг е изготвен съобразно условията на разрешителното и е съгласуван без забележки от РИОСВ – Хасково съгласно писмо с изх. № АВ – 216 (1) / 21.09.2018г. (изпратено до ИАОС – София във връзка с процедура по издаване на разрешително за емисии на парникови газове).

Условие 9.6.1.7. Условието се изпълнява. Операторът извършва собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, при спазване на изискванията на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999г.

Условие 9.6.1.8. Условието се изпълнява. Операторът ще извършва веднъж на две години собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества (SO₂; NO_X и прах) в отпадъчните газове, изпускани от изпускащо устройство Комин № 2 , съгласно Таблици 9.6.1.7, при спазване на изискванията по Условие 9.6.1.7.

Условие 9.6.1.9. Условието се изпълнява. Провеждането на собствените периодични измервания се възлагат на акредитирани лаборатории за изпитване.

Условие 9.6.1.10. Условието се изпълнява. Операторът определя годишните количества на замърсителите, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. и ги докладва ежегодно чрез ГДОС.

Условие 9.7.1. Условието се изпълнява. Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват.

Условие 9.7.2. Условието се изпълнява. Информация се документира и съхранява от оператора.

Условие 9.7.3. Условието се изпълнява. Резултатите от извършените проверки се документират и съхраняват от оператора.

Условие 9.7.4. Условието се изпълнява. Не са постъпвали оплаквания за миризми.

Условие 9.7.5. Условието се изпълнява. Резултатите от извършените проверки и оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели се документират и съхраняват.

Условие 9.7.6. Условието се изпълнява. Информация по Условия 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.7.4 и 9.7.5 се докладва ежегодно, като част от ГДОС

Условие 9.7.7. Условието се изпълнява. Информацията се докладва като част като ГДОС.

Условие 10. Емисии на отпадъчни води.

Условие 10.1.1.1. Условието се изпълнява. Разрешените локални пречиствателни съоръжения за третиране на производствените отпадъчни води са налице, през 2018г. ТЕЦ“Марица-3“ не е работил.

Условие 10.1.1.2. Условието се изпълнява. Документация с определените контролирани параметри -технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа е изготвена.

Условие 10.1.1.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

Условие 10.1.1.4. Условието се изпълнява. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения.

Условие 10.1.1.5.1. Условието се изпълнява. Извършва се периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални стойности, не са установени несъответствия.

Условие 10.1.1.5.2. Условието се изпълнява. Прилага се инструкцията за състоянието на канализационната мрежа. Не са установени несъответствия.

Условие 10.1.1.6.1. Условието се изпълнява. Документацията по усл. 10.1.1.2. се съхранява на площадката.

Условие 10.1.1.6.2. Условието се изпълнява. Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват.

Условие 10.1.1.6.3. Условието се изпълнява. Резултатите се документират и съхраняват.

Условие 10.1.1.6.3.1. Условието се изпълнява. Информацията се документират като част от ГДОС.

Условие 10.1.2.2.1. Условието се изпълнява. За периода на 2018г. Не са зауствани производствени отпадъчни води, обектът не е работил.

Условие 10.1.2.3.1. Инсталацията не е работила през 2018г.

Условие 10.1.3.1. Условието се изпълнява. За периода на 2018г. не са зауствани производствени отпадъчни води, обектът не е работил.

Условие 10.1.3.2. Условието се изпълнява. Не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества, в следствие на аварина ситуация.

Условие 10.1.4.1.1. Условието се изпълнява. Не е извършван мониторинг, инсталацията не е работила през 2018г.

Условие 10.1.4.2. Условието се изпълнява. Разработена е инструкция, инсталацията не е работила през 2018г.

Условие 10.1.4.3. Условието се изпълнява. Разработена е инструкция, инсталацията не е работила през 2018г., не са вземани проби.

Условие 10.1.4.4. Условието се изпълнява. Замърсителите се изчисляват, съгласно изискванията на ЕРИПЗ.

Условие 10.2.1. Условието се изпълнява. За периода на 2018г. Не са зауствани производствени отпадъчни води, обектът не е работил.

Условие 10.2.2. Условието се изпълнява. Не е извършван мониторинг, инсталацията не е работила през 2018г.

Условие 10.3.1.1. Условието се изпълнява. Изискванията се спазват.

Условие 10.3.2.1. Условието се изпълнява. Извършен е мониторинг през първото шестмесечие на 2018г. – 12..6.2018г. от «Еколаб» към «ДИАЛ»ООД.

Условие 10.3.2.2. Условието се изпълнява. Инструкцията се прилага. Няма несъответствия.

Условие 10.3.2.3. Условието се изпълнява. Инструкцията се прилага.

Условие 10.4.1. Условието се изпълнява. Изискванията се спазват.

Условие 10.4.2. Условието се изпълнява. Извършен е мониторинг през първото шестмесечие на 2018г. – 12..6.2018г. от «Еколаб» към «ДИАЛ»ООД.

Условие 10.4.3. Условието се изпълнява. Плана за мониторинг е съгласуван от РИОСВ, предстои утвърждаването му от ИАОС.

Условие 10.5.1. Условието се изпълнява. Резултатите се документират и съхраняват.

Условие 10.5.2. Условието се изпълнява. Резултатите се документират и съхраняват. Информацията се докладва, като част от ГДОС.

Условие 10.5.3. Условието се изпълнява. Информацията се документира и съхранява.

Условие 10.5.4. Условието се изпълнява. Стойностите се докладват като част от ГДОС.

Условие 11. Управление на отпадъците.

Условие 11.1.1. Условието се изпълнява. Образованите отпадъци при работата на инсталацията по условие 2. не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата разрешени с КР.

Условие 11.2.1. Условието се изпълнява. На територията на площадката с цел извършване на дейности по оползотворяване, обозначени с код R 13 и R1 не са приемани разрешените в условието отпадъци.

Условие 11.2.2. Условието се изпълнява. До момента няма приемани отпадъци по Условие 11.2.1. и няма налични такива на площадката.

Условие 11.3.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.3.2. Условието се изпълнява.

Условие 11.3.3. Условието се изпълнява.

Условие 11.3.4. Условието се изпълнява. За предварителното съхранение на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност са осигурени подходящи съдове, отговарящи на нормативните изисквания. Наличен е само отпадък с код 20 01 21*-флуоресцентни лампи.

Условие 11.3.5. Условието се изпълнява.

Условие 11.3.6. Условието се изпълнява. Предварителното съхраняване на отпадъците посочени в Условие 11.3.5, се извършва в съответствие с изискванията на нормативните уредби.

Условие 11.3.7. Условието се изпълнява.

Условие 11.3.8. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция на тримесечие. Няма установено несъответствие.

Условие 11.4.1. Условието се изпълнява. Отпадъците се предават за транспортиране извън територията на площадката на „Петгруп - Гълъбово“ ЕООД.

Условие 11.4.2. Условието се изпълнява.

Условие 11.4.3. Условието се изпълнява.

Условие 11.5.1. Условието се изпълнява. Предадени са отпадъци за оползотворяване на „Петгруп - Гълъбово“ ЕООД.

Условие 11.5.1.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.5.1.2. Условието се изпълнява. През 2018 г. до момента на проверката няма оползотворени количества от посочените в условието отпадъци.

Условие 11.5.2. Условието се изпълнява. Не е извършвана операция по оползотворяване, обозначена с код R1 на отпадъци от биомаса посочени в условието.

Условие 11.5.3. Условието се изпълнява. На площадка №74 не са приемани, не са съхранявани и няма налични от разрешените в условието отпадъци.

Условие 11.5.3.1. Условието се изпълнява. Площадката за съхранение на отпадъците от биомаса е бетонирана, обозначена с табела според изискванията и отделена от др. съоръжения в обекта. На нея няма налични отпадъци.

Условие 11.6.1. Условието се изпълнява. Не са предавани за обезвреждане отпадъци, образувани от дейността на предприятието.

Условие 11.6.2. Условието се изпълнява. Не са предавани за обезвреждане отпадъците посочени в условието.

Условие 11.7.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.7.2. Условието се изпълнява.

Условие 11.7.3. Условието се изпълнява. Прилага се инструкция. Няма установени несъответствия.

Условие 11.8.1. Условието се изпълнява. Не е извършен анализ на образуваните отпадъци поради липса на необходимост.

Условие 11.8.2. Условието се изпълнява. Не са предавани отпадъци образувани от дейността на предприятието за обезвреждане чрез депониране.

Условие 11.9.1. Условието се изпълнява. Дейностите по управление на отпадъците се документират съгласно изискванията на Наредбата. Годишни отчети са изпратени в ИАОС в законоустановения срок – на 28.02.2018г.

Условие 11.9.1.1. Условието се изпълнява.

Условие 11.9.2. Условието се изпълнява.

Условие 12. Шум.

Условие 12.1.1. Условието се изпълнява. Не са регистрирани превишения на граничните стойности на еквивалентното ниво на шум и в мястото на въздействие.

Условие 12.2.1. Условието се изпълнява. На 15.12. 2016г. са извършени собствени природични измервания на нивата на шум по границите на производствената площадка на ТЕЦ “Марица 3” АД. В мястото на въздействие - най-близката жилищна сграда на с. Брод, измереното еквивалентно ниво на шума е 40.2 ± 0.2 dB(A), а в най-близката жилищна сграда на Димитровград - 43.6 ± 0.2 dB(A), т.е. нормата за дневно ниво от 55 dB(A) е спазена. Изчисленото ниво на общата звукова мощност, излъчвана от въображаем точков източник, разположен в геометричния център е 121.2 ± 4.9 dB(A).

Условие 12.2.2. Условието се изпълнява. Инструкция е разработена и се прилага.

Условие 12.2.3. Условието се изпълнява. Разработена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие.

Условие 12.3.1. Условието се изпълнява. Резултатите са документирани и се съхраняват.

Условие 12.3.2. Условието се изпълнява. Резултатите от оценката на съответствието са документирани, съхраняват се и се докладват чрез ГДОС.

Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Условие 13.1.1. Условието се изпълнява. Няма установени течове.

Условие 13.1.2. Условието се изпълнява. Има инструкция. Няма установени течове и разливи.

Условие 13.1.3. Условието се изпълнява. Налични са сорбиращи материали, съхраняват се на определените за това места.

Условие 13.1.4. Условието се изпълнява. Има инструкция. Не се съхраняват течности в резервоари от които са установени течове.

Условие 13.1.5. Условието се изпълнява. Има инструкция, периодично се проверява.

Условие 13.1.6. Условието се изпълнява. Не се използват материали, съдържащи приоритетни вещества.

Условие 13.1.7. Условието се изпълнява. Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.

Условие 13.3.1. Условието се изпълнява. Комплексно разрешително № 41-Н1-И0-А1/2016 г., издадено на ТЕЦ "Марица 3" АД – гр. Димитровград е влязло в сила на 08.05.2018г. Не е извършван мониторинг на подземни води. Планът за мониторинг е представен в БД ИБР, но е върнат за корекции.

Условие 13.3.2. Условието се изпълнява. Планът за мониторинг е представен в БД ИБР, но е върнат за корекции.

Условие 13.4.1. Условието се изпълнява. Резултатите по усл. 13.1. се документират и съхраняват.

Условие 13.4.2. Условието се изпълнява. Не е извършван мониторинг. Планът за мониторинг е представен в БД ИБР, но е върнат за корекции.

Условие 13.4.3. Условието се изпълнява. Има дневник, не са предприемани допълнителни мерки за опазване на почвите и подземните води.

Условие 13.4.4. Условието се изпълнява. Резултатите по усл. 13.1. се докладват с ГДОС.

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии.

Условие 14.4.2. Условието се изпълнява. През 2018г. не са възниквали аварийни ситуации, оказващи въздействие върху здравето на населението и околната среда.

Условие 14.4.4. Условието се изпълнява. За 2018г. няма инциденти, довели до замърсяване на повърхностни или подземни води.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Няма издадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол.

Резултатите от проверката не налагат провеждане на последващ контрол.

