



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Утвърдил:

инж. Д. Илиев

Директор на регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково

ДОКЛАД

За извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 281-А1/2012 г., издадено на ТЕЦ“Марица 3“АД, гр. Димитровград, сгуроотвали “Горен бюк” и “Галдушки ливади”

На основание Заповед № 55/2012г. на Директора на РИОСВ – Хасково от 25.09.2012г. до 29.09.2012г. е извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 281-А1/2012г., издадено на ТЕЦ“ Марица 3 “ АД – гр. Димитровград със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, промишлена зона, БУЛСТАТ № 126526421, представлявано от инж. Петър Христов Петров, Изпълнителен Директор.

I. Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 281-А1/2012г.

II. Проверени инсталации и дейности:

- Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал “Горен бюк” и Сгуроотвал “Галдушки ливади” на ТЕЦ “Марица 3” АД, гр. Димитровград:
 - Сгуроотвал “Горен бюк” – изведен от експлоатация
 - Сгуроотвал “Галдушки ливади” в експлоатация до 31.03.2014г.
- изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 281-А1/2012г.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия:

Условие 5 Управление на околната среда Условието се изпълнява. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на изискванията на КР. Определен е персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията и лицата, отговорни за изпълнение на условията. Изготвени са необходимите списъци, определени са потребностите от обучение. Всички необходими инструкции са изготвени и се прилагат, при необходимост се актуализират и невалидните се изземват.

Условие 8 Използване на ресурси

Условие 8.1 Използване на вода Условието се изпълнява. Използването на вода за оросяване на бреговата ивица на сгуроотвалите става от избистрените води от чашата на депата (сгуроотвалите) и от дренажните води.

Условие 8.2 Енергия Условието се изпълнява. Консумираната ел. енергия не превишава разрешените стойности. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества електроенергия с определените, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.



Условие 9 Емисии в атмосферата Условието се изпълнява. Операторът прилага инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Поддържа се максимално водно огледало в наливния сгуроотвал (вкл. чрез допълване със свежа вода), с цел осигуряване на минимална плажна ивица между дигата и водното огледало. Участъците от депото, които са източници на неорганизираните емисии се оросяват. Разработена е и се прилага писмена инструкция, в която са определени обстоятелствата, при които се налага оросяване на участъците от депото. Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии, генерирани от дейностите на площадката се документират в оперативен дневник. Извършват се ежедневни проверки. След подаден сигнал на 30.03.2012 г. за запрашаване в района на сгуроотвалите е извършена проверка на място. Съставен е акт и наложено наказателно постановление.

Условие 10. Емисии на отпадъчни води Условието се изпълнява. Не са допуснати аварийни ситуации, налагащи отваряне на задвижките на дренажните системи. Операторът прилага инструкцията за периодична проверка и поддръжка на тръбната преносна мрежа, помпите и съоръженията от оборотната система на сгуропепелоизвоза, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Извършва се мониторинг на тримесечие, като за първото и второто тримесечие не е извършван, поради липса на вода. Взета е проба през м. септември. Резултатите от анализите на обема и състава на смесен поток избистрени и дренажни води се документират и съхраняват в направление "Експлоатация" по тримесечия. Метеорологичните данни се получават от най-близката метеорологична станция – Хасково.

Условие 11 Управление на отпадъците Условието се изпълнява. Депата приемат отпадъци само от ТЕЦ „Марица 3“. Основно охарактеризиране на отпадъци е извършено само за отпадъците предназначени за депо, образувани преди изграждане на СОИ. Измерване и регистрация не се извършва. Извършва се единствено изчисление на получените отпадъци от горивния процес, съобразно пепелното съдържание на използваните въглища. Невъзможен е отказ за приемане на отпадъци, тъй като депата и ТЕЦ се обслужват от един и същи оператор. Депата се експлоатират съгласно изискванията на условията в КР. Временните площадки все още не са подготвени, но на тях не са приемани отпадъци.

Условие 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване Условието се изпълнява. Прилага се инструкцията за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Провежда се собствен мониторинг на подземни води. Периодично на бмес. се извършва оценка на съответствието между показателите, при несъответствие се съставя протокол. Документирането на течовете се извършва в дневник за разливи и течове. Документирането на резултатите от собствен мониторинг и съхранението им се извършва при Ръководител отдел "Инспекторат".

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Няма издадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство