

Хладилно, климатично и термопомпено оборудване

За оборудване изброено в чл. 4, параграф 2, букви а) до в), д), е), ж) от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006, **съдържащи от 5 tCO₂ eq хладилен агент** е необходимо да се води досие на оборудването, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, съгласно **Приложение № 3** от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба № 1) (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.).

Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1

За хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо **над 3 кг. хладилен агент** е необходимо да се води досие на оборудването, съдържащо вещества нарушаващи озоновия слой, съгласно **Приложение № 1** към чл. 5 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр. 2/2011 г.).

Проверките за течове съгласно параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 се извършват със следната честота:

- а) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона CO₂ еквивалент или повече, но по-малко от 50 тона CO₂ еквивалент — най-малко на всеки 12 месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки 24 месеца;
- б) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 50 тона CO₂ еквивалент или повече, но по-малко от 500 тона CO₂ еквивалент — най-малко на всеки шест месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки 12 месеца;
- в) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 тона CO₂ еквивалент или повече — най-малко на три месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки шест месеца.